



FICHA TÉCNICA DE VISITA

Razão Social

POSTO SATÉLITE LTDA - AV. RAGUEB CHOFF - 5.119 - JD. SATÉLITE - SÃO PAULO - SP

Contato no Posto Cliente

CARLOS ALBERTO CORREIA

Objetivo da Visita

Normal

Horário

09:20 a 11:15

Técnico Químico

WILLIAM GONCALVES PIMENTA

Cód. SAP

1153948

Data

2020-12-16

RESULTADOS DE ANÁLISES

Prod (1)	Nº Carro	Massa Esp (kg/m³)	Temp (°C)	Massa Esp 20°C (kg/m³)	Água (L)	Filtro Limpo	Reservatório Limpo	Grav (°) INPM	Biocomb (3) (%)	Cor	Asp. Visual (2)	Enxofre (ppm)	pH	Conduc. (µS/m)	TM (%)	Prod. Conf. NF	Prod. Conf. ANP
GC	26.	730.0	27.00	735.7	0.	N.A	N.A	N.A	27.00	S	S.	N.A	N.A	N.A	-	S	S
GA	41.	732.0	27.00	737.6	0.	N.A	N.A	N.A	27.00	S	S.	N.A	N.A	N.A	-	S	S
GA	29.	730.0	26.50	735.2	0.	N.A	N.A	N.A	27.00	S	S.	N.A	N.A	N.A	-	S	S
E	18.	804.0	26.50	809.7	0.	N.A	N.A	N.A	28.00	S	S.	N.A	N.A	N.A	-	S	S
E	25.	803.0	27.00	809.1	0.	N.A	N.A	93.0	N.A	S	S.	N.A	N.A	N.A	-	S	S
E	18.	804.0	26.50	809.7	0.	N.A	N.A	93.2	N.A	S	S.	N.A	N.A	N.A	-	S	S
C10	42.	834.0	27.00	838.7	0.	N.A	N.A	93.0	N.A	S	S.	N.A	N.A	N.A	-	S	S
					0.	N.A	N.A	N.A	N.A	S	S.	N.A	N.A	N.A	-	S	S

Legenda:

(1) E (Etanol Comum); EA (Etanol Aditivado); GC - Gasolina Comum; GA - Gasolina Aditivada; GPO - Gasolina Podium; GN (Gasolina Náutica); C05 (Diesel Comum S-500); A05 (Diesel Aditivado S-500); C10 (Diesel Comum S-10); A10 (Diesel Aditivado S-10); DPO - Diesel Podium; DM - Diesel Marítimo; DV - Diesel Verana.  
 (2) S - Limpido e isento de impurezas; 6 - Limpido e com impurezas; 7 - Turvo e isento de impurezas; 8 - Turvo e com impurezas.  
 (3) Teor de etanol para gasolina e teor de biodiesel para diesel.  
 S - Sim; N - Não; NA - Não Aplicável.

VISITA P/ INCLUSÃO NO SISTEMA DOC. AMOSTRAS RETORNADAS AOS TQS.

\*Atenção: Os resultados das análises complementares e do processo de marcação, serão avaliados pela BR posteriormente à visita. Para a certificação (ou sua renovação) é necessário a obtenção e aprovação destes resultados.

Instrumentos		Possui	Amostragem				
Proveta			Prod (1)	Nº Bico	Lacre Ref	Lacre PS	
	1000 ml	S					
	100 ml com boca esmerilhada e tampa (graduação de 1 ml)	S					
Densímetro	(0,600-0,650) p/ gasolina (precisão de 0,0005)	N/A					
	(0,650-0,700) p/ gasolina (precisão de 0,0005)	N/A					
	(0,700-0,750) p/ gasolina (precisão de 0,0005)	S					
	(0,750-0,800) p/ gasolina (precisão de 0,0005)	S					
	(0,800-0,850) p/ diesel (precisão de 0,0005)	S	Assunto Abordado	Funcionário Treinado		Função	
	(0,850-0,900) p/ diesel (precisão de 0,0005)	S	COMPLETO	CARLOS ALBERTO CORREIA		GERENTE	
	(0,750-0,800) p/ etanol (precisão de 0,0005)	S	Requisitos de Verificação Obrigatória				
	(0,800,850) p/ etanol (precisão de 0,0005)	S	Está com todos os produtos especificados conforme padrões da ANP;				Atende
Termômetro	(-10° a 50° C), tipo I, p/ gasolina e diesel (precisão de 0,2° ou 0,5°)	S	Não possui água em cada um dos tanques de gasolina e diesel;				S
	(-10° a 50° C), p/ etanol (precisão de 0,2° ou 0,5°)	S	Comprova a origem dos combustíveis comercializados através da apresentação das 3 últimas NFs; do LMC; e onde aplicável, dos resultados do processo de marcação;				N/A
Outros	Medida Padrão de 20 litros	S	Apresenta todos os filtros limpos, inclusive os reservatórios, e em perfeito funcionamento;				N/A
	Régua ou equipamento para verificar o estoque	S	Possui kit completo para teste dos produtos;				N/A
Possui todos os instrumentos?		S	Não comercializa lubrificantes de outras Cias.				S

Assinatura e Carimbo do Técnico

Assinatura e Carimbo do Representante do Cliente

17.861.160/0001-28  
 PRIOS PULSOS  
 POSTO SATELITE LTDA

PE-0BR-00153 rev.C pg.01/01

000000NP-1  
 Av. Ragueb Choffi, 5199  
 Jd. Marilu-CEP: 08371 - 440  
 SÃO PAULO - SP