



FICHA TÉCNICA DE VISITA

Razão Social

AUTO POSTO SATELITE III LTDA - R GIOVANNI BATTISTA PIRELLI - 1919 - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRE - SP

Contato no Posto/Cliente

Objetivo da Visita

Horário

Técnico Químico

Cód. SAP

Data

WAGNER SANTAGO

Normal

13:48 a 15:04

WILLIAM GONCALVES PIMENTA

1559984

13/12/22

RESULTADOS DE ANÁLISES

Table with 18 columns: Prod (1), Nº Bico, Massa Esp. (g/cm3), Tempo (FC), Massa Esp 20°C (g/cm³), Água (L), Filtro Limpo, Reservatório Limpo, Grau (°) INPM, Biocomb (3) (%), Cor, Asp. Visual (2), Enxofre (ppm), pH, Condut. (µS/cm), TM (%), Prod. Conf. NF, Prod. Conf. ANP. Rows include GA, GC, E, and C10.

*Análises correspondentes aos produtos amostrados na visita técnica.

Legenda

(1) E - Etanol Comum; EA - Etanol Aditivado; GC - Gasolina Comum; GA - Gasolina Aditivada; GPO - Gasolina Podium; GN (Gasolina Náutica); C05 (Diesel Comum 5-500); A05 (Diesel Aditivado 5-500); C10 (Diesel Comum 8-10); A10 (Diesel Aditivado 8-10); DPO - Diesel Podium; DM - Diesel Marítimo; DV - Diesel Verano; (2) E - Limpido e sem impurezas; S - Limpido e com impurezas; T - Turvo e sem impurezas; B - Turvo e com impurezas; (3) Teor de etanol para gasolina e teor de biodiesel para diesel; B - Sim; N - Não; NA - Não Aplicável.

Observações: COLETADO AMOSTRAS DE ETANOL COMUM NOS BICOS Nºs... 28 TQ.3 - 20 TQ.8 e 12 TQ.1 P/ FINS DE ANÁLISES COMPLEMENTAR.

*Atenção: Os resultados das análises complementares e do processo de marcação, serão avaliados pela BR posteriormente à visita. Para a certificação (ou sua renovação) é necessário a obtenção e aprovação destes resultados.

Table with 6 columns: Instrumentos, Possui?, Prod (1), Nº Bico, Amostragem, Lacre Ref, Lacre PS. Rows include Proveta, Densímetro, Termômetro, and Outros.

William Gonçalves Pimenta
Técnico Químico
CRQ. 4478472
IV Região

PE-GBR-00153 rev.C pg.01/01

00000NP-1